

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

UR3B

Série 3-1/2 po

Projet _____


Notes _____

Type de luminaire _____

Date _____

Garniture carrée orientable

UR3B-11 (illustrée)



SPÉCIFICATIONS

MODULE DEL

STANDARD (BLANC SOLIDE)

Lumileds Luxeon à montage direct sur carte 1203 GEN4

L₇₀ à 50 000 heures d'opération. 3 niveaux d'éllipse de MacAdam (3 SDCM)

Températures de couleur : 2 700K - 3 000K - 3 500K - 4 000K

IRC : +80 (2 700K et 3 000K seulement), +90 ()

Lumens émis : Performance 1 (10W) - 1 099 lumens @ 3 000K, 110 lm/W

Performance 2 (15W) - 1 432 lumens @ 3 000K, 95 lm/W

Performance 3 (24W) - 2 148 lumens @ 3 000K, 90 lm/W

Alimentation (*déterminée selon le choix du boîtier*) : 120V, 277V ou 120V/277V

Plusieurs modèles de pilote disponibles en trois performances (10W, 15W et 24W) offerts en deux options de gradation :

ELV : 120V seulement 0-10V : 120V / 277V

Consulter la fiche technique du boîtier pour plus de détails.

GRADATION CHAUDE (WD)

Module DEL LTF imitant les conditions de gradations des lampes halogènes en faisant passer la température de couleur de 3 050K à pleine intensité jusqu'à 1 800K à intensité minimum tout en assurant un IRC de +90 au long de sa gradation.

L₇₀ à 50 000 heures d'opération. 3 niveaux d'éllipse de MacAdam (3 SDCM)

Températures de couleur : 3 050K à 1 800K

IRC : +90 (sur toute la plage de gradation)

Lumens émis : Performance 1 (10W) - jusqu'à 650 lumens

Performance 2 (15W) - jusqu'à 850 lumens

Performance 3 (24W) - jusqu'à 1 250 lumens

Alimentation (*déterminée selon le choix du boîtier*) : 120V, 277V ou 120V/277V

Plusieurs modèles de pilote disponibles en trois performances (10W, 15W et 24W) offerts en deux options de gradation :

ELV : 120V seulement 0-10V : 120V / 277V

Consulter la fiche technique du boîtier pour plus de détails.

TROU DE PERÇAGE

ø 3-3/4 po (95 mm)

AJUSTABILITÉ

Inclinaison : 30°

HOMOLOGATION

- Homologué cULus **E343977** pour endroits humides
- Certifié à la Commission de l'Énergie de la Californie selon l'Annexe conjointe 8 (JA8-2016)

GARANTIE

Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication

Garantie limitée de 5 ans sur les matrices à DEL et sur les pilotes

CONTRASTE2020-10
Révision 6

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com© 2020 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable

SPÉCIFICATIONS (SUITE)

BOÎTIERS COMPATIBLES

	Boîtier rénovation	Boîtier nouvelle construction	Boîtier isolé
Performance 1 10W Gradation chaude non compatible	IC Étanche à l'air REUR3-120D1 REUR3-120E1 REUR3-277D1 REUR3-UV1	IC Étanche à l'air NWUR3-120D1 NWUR3-120E1 NWUR3-277D1 NWUR3-UV1 Pilote d'urgence non IC Étanche à l'air NWUR3-120D1-EM NWUR3-120E1-EM NWUR3-277D1-EM NWUR3-UV1-EM	IC Étanche à l'air ISUR3-120D1 ISUR3-120E1 ISUR3-277D1 ISUR3-UV1 IC Étanche à l'air Chicago Plenum et polyuréthane ISUR3-120D1P ISUR3-120E1P ISUR3-277D1P ISUR3-UV1P
Performance 2 15W MAX	Non IC Étanche à l'air REUR3-120D2 REUR3-120E2 REUR3-120EB2 REUR3-2772 REUR3-277D2 REUR3-UV2	Non IC Étanche à l'air NWUR3-120D2 NWUR3-120E2 NWUR3-120EB2 NWUR3-2772 NWUR3-277D2 NWUR3-UV2 Pilote d'urgence non IC Étanche à l'air NWUR3-120D2-EM NWUR3-120E2-EM NWUR3-120EB2-EM NWUR3-2772-EM NWUR3-277D2-EM NWUR3-UV2-EM	IC Étanche à l'air ISUR3-120D2 ISUR3-120E2 ISUR3-120EB2 ISUR3-2772 ISUR3-277D2 ISUR3-UV2 IC Étanche à l'air Chicago Plenum ISUR3-120D2P ISUR3-120E2P ISUR3-120EB2P ISUR3-2772P ISUR3-277D2P ISUR3-UV2P
Performance 3 24W MAX	Aucun	Non IC Non étanche à l'air NWUR3-UV3 Pilote d'urgence non IC Non étanche à l'air NWUR3-UV3-EM	Aucun

Pour la gradation, veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr

Contraste suggère de commander les types de gradation et les performances **EB2 (ELV (+ value)/15W), D2 (0-10V/15W)** ou **UV2 (ELV/0-10V/15W) et UV3 (ELV/0-10V/24W)** pour une utilisation avec la gradation chaude

BOÎTIERS COMPATIBLES



	Boîtier rénovation	Boîtier nouvelle construction	Boîtier isolé
Performance 1 10W	IC Étanche à l'air REUR3-120D1	IC Étanche à l'air NWUR3-120D1	IC Étanche à l'air ISUR3-120D1
Performance 2 15W MAX	Aucun	Aucun	IC Étanche à l'air ISUR3-120D2

Pour la gradation, veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr

Contraste suggère de commander les types de gradation et les performances **EB2 (ELV (+ value)/15W), D2 (0-10V/15W)** ou **UV2 (ELV/0-10V/15W)** pour une utilisation avec la gradation chaude

CONTRASTE2020-10
Révision 6

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télé. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2020 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable



SPÉCIFICATIONS (SUITE)

GARNITURE	Acier formée à la matrice avec recouvrement en poudre ou plaquée. <i>Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long</i>						
	Différents finis sont offerts : Blanc (-01), Chrome brossé (-04BR), Blanc mat (-11), Nickel brossé (-12BR), Nickel satiné (-13), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)						
DISSIPATEUR THERMIQUE	En aluminium injecté de très haute qualité afin de dissiper un maximum de chaleur						
SYSTÈME OPTIQUE	Réflecteurs et lentilles optiques afin de personnaliser votre éclairage. Choix de lentilles disponibles : Standard (sans lentille) Claire (C) Givrée (F) Hexagonale (H) : la lentille hexagonale métallique adoucit l'éclat de la lumière Linéaire (L) : la lentille linéaire dirige le faisceau pour créer une bande de lumière Prismatique (P) : la lentille prismatique diffuse et étend uniformément la lumière Solite (S) : la lentille solite adoucit et étend uniformément la lumière Réflecteurs optiques disponibles : Étroit, moyen et large						
	Standard						
	<table border="1"> <tr> <td>Faisceau étroit (S)</td> <td>16°</td> </tr> <tr> <td>Faisceau moyen (M)</td> <td>32°</td> </tr> <tr> <td>Faisceau large (L)</td> <td>48°</td> </tr> </table>	Faisceau étroit (S)	16°	Faisceau moyen (M)	32°	Faisceau large (L)	48°
Faisceau étroit (S)	16°						
Faisceau moyen (M)	32°						
Faisceau large (L)	48°						
	* Les faisceaux présentés sont des moyennes. Consulter les fichiers photométriques .ies sur notre site Web pour plus de détails.						
ACCESSOIRES	Ronds réparateurs (voir code de commande)						


FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable

EXEMPLE DE CODIFICATION



Garniture certifiée **JA8** disponible sans lentille (std) seulement. Non disponible avec la gradation chaude.

Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.

CODES DE COMMANDE

MODÈLE	LENTILLES	FINIS DE GARNITURE	TEMPÉRATURES DE COULEUR ET IRC	FAISCEAUX
UR3B				
UR3B	Sans lentille (std)	-01 Blanc	2780 2700K (IRC +80)	S Étroit (16°) M Moyen (32°) L Large (48°) <i>Non disponible avec la gradation chaude</i>
C	Claire	-04BR Chrome brossé	3080 3000K (IRC +80)	
F	Givrée	-11 Blanc mat	2790 2700K (IRC +90) 3090 3000K (IRC +90) 3590 3500K (IRC +90) 4090 4000K (IRC +90)	
H	Hexagonale	-12BR Nickel brossé		
L	Linéaire	-22 Noir mat		
P	Prismatique	-25 Gris polaire		
S	Solite	-13 Nickel satiné		
		WD90 Gradation chaude 3050K à 1800K (IRC +90)		

Compatible avec les pilotes 15W et 24W seulement (EB2, D2, UV2 et UV3)

RONDs RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Code : **RS3-01** (blanc)
RS3-04BR (chrome brossé)
RS3-11 (blanc mat)
RS3-12BR (nickel brossé)
RS3-13 (nickel satiné)
RS3-22 (noir mat)
RS3-25 (gris polaire)

Diamètre extérieur : 5 po (127 mm) x 5 po (127 mm)
 Diamètre intérieur : ø 3-11/16 po (94 mm)

CONTRASTE2020-10
Révision 6

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
 Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
 Tél. : 1-888-839-4624
 Téléc. : 1-877-839-7057
 eclaireagecontraste.com/fr
 info@contrastlighting.com

© 2020 Éclairage Contraste M.L. Inc.
 Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Afin d'obtenir une donnée photométrique précise, multiplier les lumens relatifs au produit sélectionné disponibles dans les tableaux des lumens ci-dessous par le(s) facteur(s) applicable(s) listé(s) dans les tableaux de facteurs.

Prendre note que ces facteurs doivent également être implémentés dans les fichiers .ies disponibles sur notre site web.

AVEC BOÎTIER PERFORMANCE 1 (10W)

	Faisceau étroit (16°)		Faisceau moyen (32°)		Faisceau large (48°)	
2700K avec IRC de +80	870 lm	87,0 lm/W	1074 lm	107,4 lm/W	1074 lm	107,4 lm/W
3000K avec IRC de +80	892 lm	89,2 lm/W	1099 lm	109,9 lm/W	1099 lm	109,9 lm/W

2700K avec IRC de +90	724 lm	72,4 lm/W	892 lm	89,2 lm/W	892 lm	89,2 lm/W
3000K avec IRC de +90	747 lm	74,7 lm/W	921 lm	92,1 lm/W	921 lm	92,1 lm/W
3500K avec IRC de +90	789 lm	78,9 lm/W	973 lm	97,3 lm/W	973 lm	97,3 lm/W
4000K avec IRC de +90	810 lm	81 lm/W	999 lm	99,9 lm/W	999 lm	99,9 lm/W
Gradation chaude avec IRC de +90	Non disponible		650 lm	65 lm/W	650 lm	65 lm/W

JA8 LISTED

Facteur de boîtier performance 1	
XXUR-120E1	0,90
XXUR-120D1 ou XXUR-277D1	1

Facteur de lentille			
STD	1	F	0,68
C	0,97	H	0,54

AVEC BOÎTIER PERFORMANCE 2 (15W)

	Faisceau étroit (16°)		Faisceau moyen (32°)		Faisceau large (48°)	
2700K avec IRC de +80	1134 lm	75,6 lm/W	1399 lm	93,3 lm/W	1399 lm	93,3 lm/W
3000K avec IRC de +80	1161 lm	77,4 lm/W	1432 lm	95,5 lm/W	1432 lm	95,5 lm/W

2700K avec IRC de +90	942 lm	62,8 lm/W	1161 lm	77,4 lm/W	1161 lm	77,4 lm/W
3000K avec IRC de +90	973 lm	64,9 lm/W	1200 lm	80,0 lm/W	1200 lm	80,0 lm/W
3500K avec IRC de +90	1027 lm	68,5 lm/W	1267 lm	84,5 lm/W	1267 lm	84,5 lm/W
4000K avec IRC de +90	1055 lm	70,3 lm/W	1301 lm	86,7 lm/W	1301 lm	86,7 lm/W
Gradation chaude avec IRC de +90	Non disponible		850 lm	56,6 lm/W	850 lm	56,6 lm/W

JA8 LISTED

Facteur de boîtier performance 2	
XXUR-120E2	0,95
XXUR-120EB2, XXUR-120D2, XXUR-2772 ou XXUR-277D2	1

Facteur de lentille			
STD	1	F	0,68
C	0,97	H	0,54

CONTRASTE

2020-10
Révision 6

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télex. : 1-877-839-7057
eclairagecontrast.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2020 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable



AVEC BOÎTIER PERFORMANCE 3 (24W)

	Faisceau étroit (16°)		Faisceau moyen (32°)		Faisceau large (48°)	
2700K avec IRC de +80	1701 lm	71 lm/W	2098 lm	87 lm/W	2098 lm	87 lm/W
3000K avec IRC de +80	1742 lm	73 lm/W	2148 lm	90 lm/W	2148 lm	90 lm/W

2700K avec IRC de +90	1413 lm	59 lm/W	1742 lm	73 lm/W	1742 lm	73 lm/W
3000K avec IRC de +90	1460 lm	61 lm/W	1800 lm	75 lm/W	1800 lm	75 lm/W
3500K avec IRC de +90	1541 lm	64 lm/W	1900 lm	79 lm/W	1900 lm	79 lm/W
4000K avec IRC de +90	1583 lm	66 lm/W	1952 lm	81 lm/W	1952 lm	81 lm/W
Gradation chaude avec IRC de +90	Non disponible		1250 lm	52 lm/W	1250 lm	52 lm/W

Facteur de lentille			
STD	1	F	0,68
C	0,97	H	0,54

UR3B

Série 3-1/2 po


Garniture carrée orientable

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



3 000K, IRC de +90, Faisceau étroit, Performance 1

DISTRIBUTION DES CANDELAS



CÔNE LUMINEUX

Distance	PB	DIA
06'	92,4	1,7'
08'	51,9	2,3'
10'	33,2	2,8'
12'	23,1	3,4'
14'	16,9	4,0'
16'	12,9	4,5'

Faisceau : 16,1°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 1 DEL	3000K	Faisceau étroit
PBCF / Lumens	3326	/ 747,3
Wattage	120V	277V
	10W	10,5W
Intensité du courant	0,08A	0,038A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	74,7	
Critère d'espacement	0,28	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl du plafond %	80	50	30				
Refl des murs %	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	104	100	99	96	96	94
	4	92	87	89	85	87	84
	6	83	78	81	77	80	76
	8	76	71	75	70	74	70
	10	70	65	69	65	68	64

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	572,7	76,6%
0-40	690,6	92,4%
0-60	724,1	96,9%
60-90	23,2	3,1%
0-90	747,3	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/PI. CARRÉ
5'	32	0,39
6'	28	0,34
7'	20	0,25
8'	14	0,17
9'	14	0,17


Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/VERTICALE	CANDELAS
0	3326	45	27
5	2528	55	14
10	1214	65	10
15	738	75	9
20	528	85	5
25	361	90	0
30	254		

3 000K, IRC de +90, Faisceau moyen, Performance 1

DISTRIBUTION DES CANDELAS



CÔNE LUMINEUX

Distance	PB	DIA
06'	70,5	3,5'
08'	39,6	4,7'
10'	25,3	5,9'
12'	17,6	7,1'
14'	12,9	8,3'
16'	9,9	9,5'

Faisceau : 32,9°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 1 DEL	3000K	Faisceau moyen
PBCF / Lumens	2538	/ 921,1
Wattage	120V	277V
	10W	10,5W
Intensité du courant	0,08A	0,038A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	92,1	
Critère d'espacement	0,56	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl du plafond %	80	50	30				
Refl des murs %	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	106	103	102	99	99	97
	4	96	92	93	90	91	88
	6	88	83	86	82	85	81
	8	81	76	80	76	79	75
	10	75	71	74	70	73	70

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	849,8	92,3%
0-40	913,9	99,2%
0-60	921,1	100%
60-90	0,0	0%
0-90	921,1	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/PI. CARRÉ
5'	29	0,28
6'	30	0,29
7'	26	0,25
8'	18	0,17
9'	18	0,17

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/VERTICALE	CANDELAS
0	2538
15	1419
30	271
45	5
60	0
75	0
90	0


CONTRASTE

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**3000K, IRC de +90, Faisceau large, Performance 1****DISTRIBUTION DES CANDELAS****CÔNE LUMINEUX**

Distance	PB	DIA
06'	40,5	5,4'
08'	22,8	7,2'
10'	14,6	9,0'
12'	10,1	10,8'
14'	7,4	12,6'
16'	5,7	14,4'

Faisceau : 48,4°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 1 DEL	3000K Faisceau large	
PBCF / Lumens	1461	/ 921,7
Wattage	120V	277V
	10W	10,5W
Intensité du courant	0,08A	0,038A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	92,2	
Critère d'espacement	0,82	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl du plafond %	80		50		30		
Refl des murs %	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	105	101	100	97	97	94
	4	93	88	89	85	87	84
	6	83	77	81	76	79	75
	8	75	69	73	68	72	68
	10	68	62	66	62	66	61

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	757,8	82,2%
0-40	888,1	96,3%
0-60	920,0	99,8%
60-90	1,8	0,2%
0-90	921,7	100%


ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/PI. CARRÉ
5'	28	0,28
6'	30	0,29
7'	25	0,25
8'	18	0,17
9'	18	0,17

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	1461
15	1156
30	404
45	32
60	3
75	0
90	0

3000K, IRC de +90, Faisceau étroit, Performance 2**DISTRIBUTION DES CANDELAS****CÔNE LUMINEUX**

Distance	PB	DIA
06'	120,3	1,7'
08'	67,6	2,3'
10'	43,3	2,8'
12'	30,0	3,4'
14'	22,1	4,0'
16'	16,9	4,5'

Faisceau : 16,1°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 2 DEL	3000K Faisceau étroit	
PBCF / Lumens	4331	/ 973,8
Wattage	120V	277V
	15W	15,5W
Intensité du courant	0,12A	0,055A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	64,9	
Critère d'espacement	0,28	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl du plafond %	80		50		30		
Refl des murs %	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	104	100	99	96	96	94
	4	92	87	89	85	87	84
	6	83	78	81	77	80	76
	8	76	71	75	70	74	69
	10	70	65	69	64	68	64

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	745,8	76,6%
0-40	899,0	92,3%
0-60	943,1	96,8%
60-90	30,7	3,2%
0-90	973,8	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/PI. CARRÉ
5'	30	0,42
6'	31	0,44
7'	27	0,37
8'	18	0,26
9'	18	0,26

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	4331	45	36
5	3292	55	18
10	1581	65	13
15	961	75	12
20	688	85	6
25	469	90	0
30	332		


CONTRASTE

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**3000K, IRC de +90, Faisceau moyen, Performance 2****DISTRIBUTION DES CANDELAS****CÔNE LUMINEUX**

Distance	PB	DIA
06'	91,8	3,5'
08'	51,6	4,7'
10'	33,1	5,9'
12'	22,9	7,1'
14'	16,8	8,3'
16'	12,9	9,5'

Faisceau : 32,9°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 2 DEL	3000K	Faisceau moyen
PBCF / Lumens	3306	/ 1200,2
Wattage	120V	277V
	15W	15,5W
Intensité du courant	0,12A	0,055A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	80,0	
Critère d'espacement	0,56	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl du plafond %	80	50	30	50	30	50	30
Refl des murs %	50	30	50	30	50	30	50
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	106	103	102	099	99	97
	4	96	92	93	90	91	88
	6	88	83	86	82	85	81
	8	81	76	80	76	79	75
	10	75	71	74	70	73	70

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	1 106,9	92,2%
0-40	1 190,3	99,2%
0-60	1 200,1	100%
60-90	0,2	0%
0-90	1 200,2	100%


ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	30	0,33
6'	33	0,36
7'	28	0,31
8'	23	0,26
9'	23	0,26

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	3306
15	1849
30	354
45	8
60	1
75	0
90	0

3000K, IRC de +90, Faisceau large, Performance 2**DISTRIBUTION DES CANDELAS****CÔNE LUMINEUX**

Distance	PB	DIA
06'	52,8	5,4'
08'	29,7	7,2'
10'	19,0	9,0'
12'	13,2	10,8'
14'	9,7	12,6'
16'	7,4	14,4'

Faisceau : 48,4°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 2 DEL	3000K	Faisceau large
PBCF / Lumens	1903	/ 1200,4
Wattage	120V	277V
	15W	15,5W
Intensité du courant	0,12A	0,055A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	80,0	
Critère d'espacement	0,82	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl du plafond %	80	50	30	50	30	50	30
Refl des murs %	50	30	50	30	50	30	50
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	105	101	100	97	97	94
	4	93	88	89	85	87	84
	6	83	77	81	76	79	75
	8	75	69	73	68	72	68
	10	68	62	66	62	66	61

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	987,3	82,2%
0-40	1 157,10	96,4%
0-60	1 198,50	99,8%
60-90	1,9	0,2%
0-90	1 200,4	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	29	0,33
6'	32	0,36
7'	33	0,37
8'	23	0,26
9'	23	0,26

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	1903
15	1506
30	526
45	42
60	4
75	0
90	0


CONTRASTE

UR3B

Série 3-1/2 po

Garniture carrée orientable

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**3000K, IRC de +90, Faisceau étroit, Performance 3****DISTRIBUTION DES CANDELAS****CÔNE LUMINEUX**

Distance	PB	DIA
06'	180,5	1,7'
08'	101,5	2,3'
10'	64,9	2,8'
12'	45,1	3,4'
14'	33,1	4,0'
16'	25,4	4,5'

Faisceau : 16,1°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 3 DEL	3000K Faisceau étroit	
PBCF / Lumens	6496	/ 1460,8
Wattage	120V	277V
	24W	24,5W
Intensité du courant	0,20A	0,088A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	60,9	
Critère d'espacement	0,28	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80			50			30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106	106	
	2	104	100	99	96	96	94	94	
	4	92	87	89	85	87	84	84	
	6	83	78	81	77	80	76	76	
	8	76	71	75	70	74	69	69	
	10	70	65	69	64	68	64	64	

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	1 118,7	76,6%
0-40	1348,6	92,3%
0-60	1 414,7	96,8%
60-90	46,1	3,2%
0-90	1 460,8	100%


ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/PI. CARRÉ
5'	27	0,40
6'	31	0,47
7'	33	0,50
8'	28	0,42
9'	28	0,42

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/VERTICALE	CANDELAS	DEGRÉS/VERTICALE	CANDELAS
0	6496	45	53
5	4938	55	28
10	2372	65	19
15	1442	75	18
20	1032	85	10
25	703	90	0
30	497		

3000K, IRC de +90, Faisceau moyen, Performance 3**DISTRIBUTION DES CANDELAS****CÔNE LUMINEUX**

Distance	PB	DIA
06'	137,8	3,5'
08'	77,5	4,7'
10'	49,6	5,9'
12'	34,4	7,1'
14'	25,3	8,3'
16'	19,4	9,5'

Faisceau : 32,9°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 3 DEL	3000K Faisceau moyen	
PBCF / Lumens	4959	/ 1800,3
Wattage	120V	277V
	24W	24,5W
Intensité du courant	0,20A	0,088A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	75	
Critère d'espacement	0,56	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80			50			30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106	106	
	2	106	103	102	99	99	97	97	
	4	96	92	93	90	91	88	88	
	6	88	83	86	82	85	81	81	
	8	81	76	80	76	79	75	75	
	10	75	71	74	70	73	70	70	

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	1 660,3	92,2%
0-40	1 785,5	99,2%
0-60	1 800,1	100%
60-90	0,2	0%
0-90	1 800,3	100%

ÉCLAIREMENT - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/PI. CARRÉ
5'	33	0,40
6'	29	0,35
7'	33	0,40
8'	28	0,33
9'	28	0,33

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/VERTICALE	CANDELAS
0	4959
15	2773
30	531
45	11
60	2
75	0
90	0

CONTRASTE

2020-10
Révision 6

IMPRIMÉ AU CANADA

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télex. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2020 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

UR3B

Série 3-1/2 po


Garniture carrée orientable

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



3000K, IRC de +90, Faisceau large, Performance 3

DISTRIBUTION DES CANDELAS



CÔNE LUMINEUX

Distance	PB	DIA
06'	79,3	5,4'
08'	44,6	7,2'
10'	28,5	9,0'
12'	19,8	10,8'
14'	14,6	12,6'
16'	11,2	14,4'

Faisceau : 48,4°
L'angle du faisceau est déterminé par l'éclairage obtenu à 50% de son intensité au nadir.

LUMINAIRE

Performance 3 DEL	3000K	Faisceau large
PBCF / Lumens	2854	/ 1800,6
Wattage	120V	277V
	24W	24,5W
Intensité du courant	0,20A	0,088A
Maintien flux lumineux	L70 @ 50 000 Hrs	
IRC	+90	
Lumens/Watt	75	
Critère d'espacement	0,82	

COEFFICIENT D'UTILISATION - %

Refl. du plafond %	80		50		30		
Refl. des murs %	50	30	50	30	50	30	
RCP	0	119	119	111	111	106	106
	2	105	101	100	97	97	94
	4	93	88	89	85	87	84
	6	83	77	81	76	79	75
	8	75	69	73	68	72	68
	10	68	62	66	62	66	61

Méthode des cavités zonales

Réflectance de la cavité de plancher : 20%

FLUX LUMINEUX ZONALE

ZONE	LUMENS	%LUMINAIRE
0-30	1 480,9	82,2%
0-40	1 735,6	96,4%
0-60	1 797,7	99,8%
60-90	2,9	0,2%
0-90	1 800,6	100%

ÉCLAIRAGE - (RCR 2)

ESPACEMENT CENTRE	PIEDS BOUGIES INITIAUX	WATTAGE/ PI. CARRÉ
5'	33	0,40
6'	29	0,35
7'	33	0,40
8'	27	0,33
9'	27	0,33

Local 38' x 38' x 10'. Plan de travail situé à 2-1/2' (30 po).
Facteur de réflexion 80%/50%/30%

DISTRIBUTION DES CANDELAS

DEGRÉS/ VERTICALE	CANDELAS
0	2854
15	2258
30	789
45	63
60	6
75	0
90	0